

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01041/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭОХИМ-ПРОМ".

Место нахождения: 107023, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, СУВОРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМНАТЫ 1-6.
Адрес места осуществления деятельности: 195112, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК НОВЫЕ ДОМА, СТРОЕНИЕ 10.

ОГРН 1177746300621, ИНН 9718055161. Телефон: +7(495)2212252, адрес электронной почты: teohim@teohim.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭОХИМ-ПРОМ".

Место нахождения: 107023, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, СУВОРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМНАТЫ 1-6.
Адрес места осуществления деятельности: 195112, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК НОВЫЕ ДОМА, СТРОЕНИЕ 10.

ОГРН 1177746300621, ИНН 9718055161. Телефон: +7(495)2212252, адрес электронной почты: teohim@teohim.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия напольные защитно-декоративные (системы наливных полов), в составе: грунтовочный слой марки «ЭЛАКОР-ЭД» Грунт-2К/100П, расходом на один слой 0,2 кг/м²; двухкомпонентная полимерная эпоксидная композиция, марки «ЭЛАКОР-ЭД Наливной пол» из компонента А (суспензия наполнителей и пигментов в модифицированной эпоксидной диановой смоле с целевыми добавками) и компонента Б (ароматические или алифатические полиамины), толщиной сухого слоя от 1 до 5 мм, расходом на один слой от 2 до 5 кг/м²; кварцевый песок фракции от 0,1 до 0,4 мм, с расходом от 2 до 5 кг/м²; общая толщина покрытия от 2 до 10 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-015-18891264-2018 "Полимерные композиции "ЭЛАКОР-ЭД". Технические условия". Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-980/07-2022 от 15.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 08-ОС/20-06/22 от 22.06.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ и показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условие хранения: композиции должны храниться в плотно закрытой герметичной таре в закрытых хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от попадания влаги. Температура хранения от + 5 °С до + 25 °С. Гарантийный срок хранения со дня изготовления в зависимости от тары и модификации материала отб до 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

20.07.2022

по

19.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3120327/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01041/22


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации


Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3120327/baseInfo>